



Ministero dell'Interno

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO  
ISPETTORATO REGIONALE SARDEGNA

Al Comando Provinciale VV.F.

SASSARI

CAGLIARI, 28 LUG. 2000  
CAP 09134 - Via S. Tommaso D'Aquino, 17  
Tel. 070/520710 - 520699 — Fax 070/521199

Al

Prot. N° 6061/1060 Allegati  
P. I. I. U. C.

SASSARI

**OGGETTO:** Edificio sede della - Sassari  
Istanza di deroga agli art. 1.1 e 1.4 della Circ. M.I. n° 73/71 per n° 2 Centrali Termiche a gasolio -  
Istanza di deroga all'art. 2.2.1. della Circ. M.I. n° 31 del 1978 per un locale gruppo elettrogeno.

In riferimento all'istanza di deroga pervenuta in data 14/06/2000:

- visto il parere del Comando Prov.le VV.F. di Sassari -
- acquisito il parere del Comitato Tecnico Regionale di cui al verbale n° 14 del 12/07/2000 -

fermo restando l'obbligo dell'integrale rispetto di tutto quanto disposto dalle circolari del M.I. n° 31/78 e n° 73/71, ai sensi del D.P.R. n° 37/98, si esprime parere favorevole alla deroga di che trattasi a condizione che all'interno dei tre locali interessati sia installato un idoneo impianto di rilevazione di incendio, con sistema di allarme ottico ed acustico, il cui intervento comporti in automatico, con sistema del tipo a sicurezza positiva,

- 1) la disalimentazione elettrica di tutti gli impianti presenti nei locali, con sezionamento da punto esterno;
- 2) l'intervento di una valvola di blocco sulla alimentazione del gasolio, ubicata all'esterno dei locali, che intercetti il flusso di alimentazione del combustibile.

Gli impianti ed i dispositivi di cui sopra, risultando importanti componenti della sicurezza antincendi, in applicazione degli obblighi per i responsabili delle attività riportate nell'art. 5 del DPR. 37/98, dovranno essere oggetto di specifiche verifiche e manutenzioni con cadenza temporale comunque non superiore a sei mesi, con le registrazioni previste dal comma 2 art. 5 del DPR. 37/98.

L'ISPETTORE REGIONALE  
GENTILE

PA/Ar