



Ministero dell'Interno

DIREZIONE REGIONALE PER LA SARDEGNA
DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Al Cond. di Via

CAGLIARI

Cagliari,

Al Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco di

CAGLIARI

Prot. N°-PI *Allegati*.....

OGGETTO: Adeguamento di una centrale termica al servizio di un fabbricato sito in via
- Cagliari.
Istanza di deroga all'art. 1.1 della Circolare MI.SA. n°73 del 29.07.1971.

In riferimento all'istanza di deroga in oggetto indicata, pervenuta in data 01.04.2005.

- Visto il parere del Comando Prov.le di Cagliari;
- Acquisito il parere del Comitato Tecnico Regionale di cui al verbale n°35 del 16/06/2005

fermo restando l'obbligo dell'integrale rispetto di tutto quanto disposto dalla Circolare MI.SA. n°73 del 29.07.1971, ai sensi del D.P.R. n° 37/98, si concede la deroga di che trattasi alle seguenti condizioni:

- vengano comunque assicurati l'accesso e l'aerazione direttamente da spazio a cielo libero attraverso la realizzazione di un corridoio della larghezza minima di 0,80 m., che partendo dal locale, raggiunge il filo esterno del fabbricato percorrendo una distanza di 5,5 m. separato dall'adiacente autorimessa con strutture aventi caratteristiche REI 180;
- venga garantita un'adeguata aerazione del locale, pertanto si ritiene che questa debba essere maggiorata del 50% rispetto a quella minima prevista dalla norma (1/30 della superficie in pianta), ricavata se necessario anche sulla porta di accesso e che venga realizzata sulla parete contrapposta un'ulteriore aerazione attraverso una canalizzazione con pareti REI 180 fino al filo esterno del fabbricato al fine di assicurare il ricambio di aria.

IL DIRETTORE REGIONALE

MISTRETTA

AZ/pt