



Ministero dell'Interno

DIREZIONE REGIONALE PER LA SARDEGNA
DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Al Condominio di
C/O Amm.re

CAGLIARI

Cagliari,

Al Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco di

CAGLIARI

Prot. N°-PI Allegati

OGGETTO: Centrale termica a servizio del condominio di del comune di Cagliari (Att. n°91 del DM 16.02.1982) .
Istanza di deroga al punto 4.1.1. del D.M. 28.04.2005.

In riferimento all'istanza di deroga in oggetto indicata, pervenuta in data 05.09.2006.

- Visto il parere del Comando Prov.le di Cagliari;
- Acquisito il parere del Comitato Tecnico Regionale di cui al verbale n°40 del 28/09/2006

fermo restando l'obbligo dell'integrale rispetto di tutto quanto disposto dal D.M. 28.04.2005, ai sensi del D.P.R. n° 37/98, si concede la deroga di che trattasi alle seguenti condizioni:

- Venga potenziata l'aerazione esistente, rendendo completamente grigliata la porta di accesso, e l'installazione di un dispositivo di rilevazione di incendio collegato ad una valvola di blocco del combustibile posta all'esterno del locale ;

Inoltre , sarà opportuno che il Comando, nel rilasciare il certificato di prevenzione incendi, tra le condizioni di esercizio, ai sensi del D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37 art. 5, ponga l'obbligo di verificare con cadenza biennale, da segnalare su apposito registro, la funzionalità del dispositivo di cui sopra.

IL DIRETTORE REGIONALE

MISTRETTA

AZ/pt