



Ministero dell'Interno

DIREZIONE REGIONALE PER LA SARDEGNA
DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Al Condominio
09045 QUARTU S.ELENA

Al Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco di
CAGLIARI

Cagliari,

Prot. N°-PI Allegati

OGGETTO: Centrale termica a servizio del condominio del comune di QUARTU S.ELENA (Att. n°91 del DM 16.02.1982) .
Istanza di deroga al punto 4.1.1. del D.M. 28.04.2005.

In riferimento all'istanza di deroga in oggetto indicata, pervenuta in data 31.12.2007:

- visto il parere del Comando Prov.le di Cagliari;
- acquisito il parere del Comitato Tecnico Regionale di cui al verbale n°44 del 24/01/2008;

fermo restando l'obbligo dell'integrale rispetto di tutto quanto disposto dal D.M. 28.04.2005, si concede la deroga di che trattasi ai sensi del D.P.R. n° 37/98 alle seguenti condizioni:

- venga potenziato l'aerazione rispetto a cinque volte il minimo richiesto;
- sia installato un dispositivo di rilevazione di incendio (tipo rilevatore di calore a soglia) collegato ad una valvola di blocco del combustibile posta all'esterno del locale ;
- il dispositivo di blocco venga controllato e verificato con la cadenza stabilita dalla norma tecnica e gli esiti della verifica vengano trascritti su apposito registro.

Quanto sopra, fatto salvo l'obbligo della adozione dei provvedimenti e delle misure preventive e protettive conseguenti alla valutazione del rischio antincendio e quanto eventualmente potrà richiedere il Comando Provinciale VVF competente per territorio in relazione alla sicurezza antincendi.

IL DIRETTORE REGIONALE
MISTRETTA

AM/pt