

IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE STRADALE DI GPL
SITO

ISTANZA DI DEROGA AI DISPOSTI DEL D.P.R. 12.1.71 N° 208

Risulta pervenuta tramite il Comando VF. di Sassari una istanza di deroga nella quale viene richiesta la deroga dal rispetto delle disposizioni contenute nel DPR 12.1.71 n° 208 (e succ.. modifiche ed integraz.).

In particolare, viene richiesto di poter applicare le disposizioni contenute nella normativa in via di emanazione, trasmessa dal M.I.-DGPC e SA - STC - Isp.ins.civ.comm.art. e ind. con la lettera circolare P716/4106/l sott.38 del 24 giugno 1999.

Nel caso in esame, viene in particolare evidenziato che la distanza di sicurezza tra le colonnine di distribuzione di prodotti diversi è prevista di 8 metri, condizione non ammessa dal DPR 208/71 ma conforme a quella prevista nella normativa in via di emanazione.

I relatori, esaminata la documentazione presentata, preso atto:

- Del contenuto della lettera circolare del M.I.- DGPC e SA - STC - Isp.ins.civ.comm.art e ind. Prot. la P716/4106/l sott.38 del 24 giugno 1999, nella quale veniva comunicato che *"il Comitato Tecnico Scientifico di prevenzione incendi ha espresso parere favorevole allo schema di regolamento che, una volta emanato, verrà ad aggiornare la vigente normativa di sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di gpl per autotrazione, emanata con DPR 208/71 e successivamente modificata ed integrata"*;
- che nella stessa lettera circolare, al punto B veniva disposto che *"gli interessati potranno richiedere l'approvazione di progetti di impianti in linea con le disposizioni della emananda normativa, tramite il ricorso alla procedura di deroga prevista dall'art. 6 del DPR 12 gennaio 1998 n°37"*;
- che tale disposto è stato riconfermato integralmente dallo stesso Ministero, su specifica richiesta dell'Ispettorato Sardegna, con la nota n° P169/4106/l sott34 del 12 febbraio 2001 nella quale si riporta testualmente: *"nel trasmettere copia del testo dello schema di DPR è stata prevista la possibilità di richiedere deroga alla vigente normativa (DPR 208/71 e succ. mod. e integraz) ricorrendo a soluzioni in linea con l'emananda normativa"*;

conferma che dalla documentazione prodotta relativa alla sistemazione dell'impianto risulta che la distanze di sicurezza tra le colonnine di distribuzione di prodotti diversi risulta non inferiore agli otto metri, conforme a quanto previsto dall'emananda normativa trasmessa con lettera circolare prot.P71614106/l sott.38 del 24 giugno 1999.

Pertanto, sulla base della situazione prospettata e di quanto sopra riportato, i relatori ritengono che sussistano le condizioni previste dalle vigenti disposizioni per la concessione della deroga richiesta alle seguenti condizioni:

- Siano integralmente rispettate nella realizzazione le disposizioni contenute nella normativa in via di emanazione, trasmessa dal M.I.-DGPCeSA- STC - Isp.ins.civ.comm.art.e ind. con la lettera circolare P716/4106/1 sott.38 del 24 giugno 1999;
- le tubazioni di gpl siano adeguatamente protette da possibili danneggiamenti, per urti o per sollecitazioni meccaniche da traffico veicolare (barriere, protezioni, adeguata profondità di interrimento o altro equivalente sistema);
- la posizione degli idranti sia rivalutata al fine di ubicarli in area di facile e sicura utilizzazione, ad adeguata distanza (o adeguatamente protetti) rispetto ai punti di riempimento, sosta di gasiere e cisterne eventuali altri elementi pericolosi.

I relatori

Ing. Angelo Porcu

Ing. Guido Basciu