



Ministero dell' Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO E DEL
SOCCORSO PUBBLICO

E DELLA DIFESA CIVILE

ISPETTORATO REGIONALE SARDEGNA
CAGLIARI, 26 SET. 2002

CAP 09134-Via S. Tommaso D'Aquino, 17
Tel. 070/520710 -520699 -Fax 070/521199

Mail vfispsar01@interbusiness.it

Prot. N° 10020 /1075-PI 1 1 4e

"da citare nella risposta"

ALLA

e.p.c. Al Comando Prov.le VV.F.

ORISTANO

OGGETTO: Impianto fisso misto distribuzione carburanti (benzina, gasolio e GPL)

Istanza di deroga all'art. 27 del D.P.R. 12.01.71 n° 208.

In riferimento all'istanza di deroga in oggetto indicata, pervenuta in data 02.08.2002:

a) - visto il parere relativo del Comando Prov.le VV.F. di Oristano -

b) - preso atto :

- Del contenuto della lettera circolare del M.I. - D.G.P.C. e S.A. - S.T.C. - Isp. Ins. civ. comm. art e ind. Prot. la P716/ 4106 /1 sott. 38 del 24 giugno 1999, nella quale veniva comunicato che " Il Comitato Tecnico Scientifico di prevenzione incendi ha espresso parere favorevole allo schema di regolamento che, una volta emanato, verrà ad aggiornare la vigente normativa di sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione, emanata con DPR 208/71 e successivamente modificata ed integrata;
- che nella stessa lettera circolare, al punto B veniva disposto che "gli interessati potranno richiedere l'approvazione di progetti di impianti in linea con le disposizioni della emananda normativa, tramite il ricorso alla procedura di deroga prevista dall'art. 6 del DPR 12 gennaio 1998 n° 37";
- che tale disposto è stato riconfermato integralmente dallo stesso Ministero, su specifica richiesta dell'Ispettorato Sardegna, con la nota n° P169/4106/1 sott 34 del 12 febbraio 2001 nella quale si riporta testualmente: "nel trasmettere copia del testo dello schema di DPR é stata prevista la possibilità di richiedere deroga alla vigente normativa (DPR 208/71 e successive modificazioni e integrazioni) ricorrendo a soluzioni in linea con l'emananda normativa";

c) - sentito il Comitato Tecnico Regionale di cui al verbale n° 25 del 18.09.2002 -

fermo restando l'obbligo dell'integrale rispetto di tutto quanto altro disposto dal DPR 12.01.71 n° 208, ai sensi del DPR n° 37/98, si esprime parere favorevole alla deroga di cui trattasi, alle seguenti condizioni:

- Siano integralmente rispettate nella realizzazione le disposizioni contenute nella normativa in via di emanazione, trasmessa dal M.I. - DGPC e S.A. - STC - Ispett. Ins. Civ. Comm. Art. e Ind. con la lettera circolare P716/4106/1 sott. 38 del 24 giugno 1999; anche in relazione alle disposizioni di esercizio ed alla posizione delle autocisterne in occasione dei travasi;
- le tubazioni di gpl siano adeguatamente protette da possibili danneggiamenti, per urti o per sollecitazioni meccaniche da traffico veicolare (barriere, protezioni, adeguata profondità di interramento o altro equivalente sistema).

L'ISPETTORE REGIONALE
GENTILE

PA/Ar

ISPETTORATO REGIONALE VIGILI DEL FUOCO	
26 SET. 2002	
N. Prot. 10020	Sez. PI A
Ci. A	4c
Funz. di	
Segret.	
Per. di	
Rag. di	
Tecn. di	
Prevenzione incendi	A O
Sala Operativa	
Legge 24/1990 - art. 5 - comma 1	
Responsabile	
L'Ispettore	