



*Ministero dell'Interno*

DIREZIONE REGIONALE PER LA SARDEGNA  
DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Alla Soc.

07100

SASSARI

Cagliari, 28 OTT. 2008

Al Comando Provinciale  
dei Vigili del Fuoco di

SASSARI

*Prot. N° 6005 -PI - Allegati*

**OGGETTO:** Cucina alimentata ad aria propanata a servizio del ristorante  
del comune di SASSARI (Att. n°91 del DM 16.02.1982) .  
Istanza di deroga al punto 4.1.1. b) del D.M. 12.04.1996.

In riferimento all'istanza di deroga in oggetto indicata, pervenuta in data 21.08.2008:

- visto il parere del Comando Prov.le di Sassari;
- acquisito il parere del Comitato Tecnico Regionale di cui al verbale n°46 del 09/10/2008;

fermo restando l'obbligo dell'integrale rispetto di tutto quanto disposto dal D.M. 12.04.1996, si concede la deroga di che trattasi ai sensi del D.P.R. n° 37/98 alle seguenti condizioni:

- venga potenziata l'aerazione totale fino a  $1,20 \text{ m}^2$  (  $12000 \text{ cm}^2$  ) di gran lunga superiore al minimo richiesto (  $150 * 10 = 1500 \text{ cm}^2$  );
- venga potenziata l'aerazione a livello pavimento fino a  $2,5 \text{ m}^2$  (  $2500 \text{ cm}^2$  ) a fronte del minimo richiesto di  $1.000 \text{ cm}^2$  ;
- venga installato un impianto di rivelazione di gas che, in caso di rilascio, né rilevi la concentrazione e intercetti la linea di adduzione con una valvola di blocco a sicurezza intrinseca e a riarmo manuale, posizionata all'esterno del locale;
- venga tenuto un registro dei controlli e delle verifiche periodiche del sistema come previsto dalle norme tecniche di riferimento e dal costruttore.

IL DIRETTORE REGIONALE

~~MISTRETTA~~  
*Mistretta*

AM/pt