



Ministero dell' Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO E DEL
SOCCORSO PUBBLICO**

E DELLA DIFESA CIVILE
ISPETTORATO REGIONALE SARDEGNA
CAGLIARI, ... 2. LUG. 2002 ...
CAP 09134 - Via S. Tommaso D'Aquino, 17
Tel. 070/520710 - 520699 - Fax 070/521199
Mail vfispsar01@interbusiness.it
Prot. N° 6318/1073-PI 1 I 4d
"da citare nella risposta"

ISPETTORATO REGIONALE SARDEGNA DEL FUOCO	
Al Comune di	
e.p.c. Al Comando Prov.le VV.F.	
<u>NUORO</u>	

**OGGETTO: : Impianto sportivo denominato
Proprietario**

-Istanza di deroga all'art. 8 comma 13 del D.M. 18.03.96

In riferimento all'istanza di deroga in oggetto indicata, pervenuta in data 18/06/2002:

- a) – visto il parere relativo del Comando Prov.le VV.F. di Nuoro –
- b) - preso atto di quanto dichiarato da codesta Amministrazione e in particolare che:
- Si tratta di un edificio esistente, realizzato nel 1964, che si intende adeguare integralmente alla specifica normativa antincendi, fatta salva la deroga richiesta, con capacità complessiva di 190 spettatori;
 - Le vie di esodo sono costituite da una scala interna di 2 metri (3 moduli) e da una seconda uscita di larghezza 2,4 metri, che adduce alla rampa lineare in oggetto, scoperta ed esterna, di pendenza inferiore al 12% e lunghezza di 16,6 metri;
 - la realizzazione di un pianerottolo di riposo intermedio sulla rampa risulta di impossibile realizzazione perché i percorsi sono vincolati da strutture esistenti e i piani di riferimento stradale e del marciapiede non possono essere modificati, come è facilmente intuibile. L'unica possibilità di modifica possibile comporterebbe fare effettuare un percorso più lungo alla rampa con un cambio di direzione di 90°, ma anche la necessità di avere una parte della rampa di pendenza superiore al 12%; tale situazione aggraverebbe le condizioni di sicurezza in caso di esodo di emergenza;
- c) – sentito il Comitato Tecnico Regionale di cui al verbale n° 24 del 26.06.2002 -

fermo restando l'obbligo dell'integrale rispetto di tutto quanto altro disposto dal D.M. 18.06.96, ai sensi del DPR n° 37/98, si esprime parere favorevole alla deroga di cui trattasi, alle seguenti condizioni:

- 1) divieto di sosta nella Via _____ in corrispondenza del tratto terminale della rampa e per una larghezza pari ad almeno 2 metri da ambo le parti. Tale divieto dovrà essere opportunamente indicato con regolare segnaletica stradale sia verticale che orizzontale e saranno posizionati idonei impedimenti fisici;

- 2) realizzazione del pavimento della rampa mediante materiale antisdrucchiolevole ed incombustibile;
- 3) realizzazione di due corrimani lungo tutto lo sviluppo della rampa, da ambo le parti in modo da non sporgere oltre gli otto centimetri rispetto alla larghezza della rampa;
- 4) installazione di illuminazione lungo il percorso, con impianto di sicurezza e lampade ubicate in basso in entrambi i lati;
- 5) posizionamento di bande laterali rifrangenti in posizione di battipiede;
- 6) installazione di un sistema di allarme acustico – alimentato anche in sicurezza – tale da segnalare immediatamente al pubblico lo stato di potenziale pericolo e dare le disposizioni di evacuazione;
- 7) durante l'esercizio mantenere vincolato con lucchettatura in posizione di massima apertura il cancello posto all'ingresso della rampa del marciapiede.

L'ISPETTORE REGIONALE
GENTILE

PA/Ar