



Ministero dell'Interno

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO  
ISPETTORATO REGIONALE SARDEGNA

Al Comando Provinciale VV.F.

CAGLIARI

CAGLIARI, .....  
CAP 09134 - Via S. Tommaso D'Aquino, 17  
Tel. 070/520710 - 520699 - Fax 070/521199

AiLA Società

Prot. N° 162/1064 Allegati.....

CAGLIARI

PI 1 4b

OGGETTO: Cinema Teatro

Cagliari -

Istanza di deroga agli art. 5.2.3. e 5.2.6.1. del D.M. 19/08/1996 -

In riferimento all'istanza di deroga in oggetto indicata, pervenuta in data 10/11/2000:

- visto il parere relativo del Comando Prov.le VV.F. di Cagliari -
- acquisito il parere del Comitato Tecnico Regionale di cui al verbale n° 17 del 20/12/2000 -

fermo restando l'obbligo dell'integrale rispetto di tutto quanto disposto dal D.M. 19/08/1996, ai sensi del D.P.R. n° 37/98, si esprime parere favorevole alla deroga di che trattasi alla seguente condizione:

1. venga installato un impianto di rilevazione di incendio almeno, in tutta la zona camerini da progettarsi e realizzarsi in conformità alla norma UNI-VF 9795, con attivazione di idoneo ed efficace sistema di allarme ottico ed acustico, per il quale dovrà essere garantita la sicura alimentazione ed attivazione con sistema a sicurezza positiva.

L'ISPETTORE REGIONALE

GENTILE

ISPETTORATO REGIONALE VIGILI DEL FUOCO		- 9 GEN. 2001	
N. Prot. 162	Suz. P I A	Cl. I	Fig. 4b
Funzionari			
Subordinati			
Personale			
Mezzi			
Tecnico - A/C			
Previdenza Incentiv.		1	0
Sala Operativa			
Legge 24/1/1990 - art. 5 - comma 1			
Responsabile			
K P S			
L'Isigora			

PA/Ar