

CENTRO CONGRESSI DI

- Att. 83 - 4B - 64 - 91 DM 16.2.82

ISTANZA DI DEROGA ALL'ART. 5.1 COMMA B DEL DM 19 AGOSTO 96

Risulta pervenuta tramite il Comando VF. di Sassari una istanza di deroga all'art. 5.1 comma b del D.M. 19 Agosto 1996 riguardante un fabbricato multipiano destinato ad attività polivalente (centro congressi, attività teatrali e simili).

Per detta attività era stata già precedentemente presentata istanza di deroga, ritenuta non accoglibile per le motivazioni contenute nella delibera del CTR del 25 gennaio 2001.

La istanza è stata ripresentata con alcune modifiche e nuove sistemazioni che tengono conto delle motivazioni poste a base del diniego alla concessione della deroga.

Esaminata la documentazione prodotta, si è riscontrato quanto segue:

- È stata ridotta la dimensione del palcoscenico introducendo una compartimentazione antincendi REI 90 suddividendo il palcoscenico in due aree compartimentate tra loro inferiori ai 150 metri quadri; in tale configurazione non risulta più prescritto dalla specifica normativa che la copertura della scena sia più alta della copertura del punto più alto della sala di almeno 2 metri e pertanto la situazione proposta rispetta la vigente normativa.
- L'accessibilità alle varie aree della struttura e al palcoscenico da parte delle squadre di soccorso sono stati ulteriormente garantiti e protetti con interventi di compartimentazione in maniera che tali percorsi siano separati con compartimentazione dai percorsi del pubblico.
- È stata comunque previsto un sistema di evacuazione dei fumi in caso di incendio dalla zona palcoscenico
- È previsto impianto di estinzione automatica di incendio ad acqua a protezione delle due aree del palcoscenico.
- Per le manifestazioni teatrali sarà utilizzata la sola sala B, con la non utilizzazione dell'altra sala.

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari ha espresso parere favorevole alla istanza a condizione che venisse realizzata la seguente condizione migliorativa;

- realizzazione di due filtri in a prova di fumo in sovrappresione nei locali denominati 11 e 14 della tavola 8 /aggiornamento nov.2003, all'interno dei quali siano previste adeguate attrezzature di estinzione (estintori ed idrante).

Visto quanto sopra, i relatori, esaminata tutta la documentazione e gli atti relativi, fermo restando l'integrale rispetto delle restanti prescrizioni del DM 19.8.96, condividendo il parere espresso dal Comando di Sassari, ritengono che la richiesta deroga al comma sia accoglibile così come rappresentata alle condizioni soprariportate.

I relatori

Ing. Guido Basciu

Ing. Angelo Porcu