



Ministero dell'Interno

DIREZIONE REGIONALE PER LA SARDEGNA
DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Alla

CAGLIARI

Al Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco di

SASSARI

Cagliari,

Prot. N°-PI Allegati

OGGETTO: Centro congressi di
Utilizzo del complesso per attività teatrale.
Istanza di deroga all'art.5.1 del D.M. 19/08/1996.

In riferimento all'istanza di deroga in oggetto indicata, pervenuta in data 05.03.2004.

- Visto il parere del Comando Prov.le di Sassari;
- Acquisito il parere del Comitato Tecnico Regionale di cui al verbale n°30 del 21/04/2004

fermo restando l'obbligo dell'integrale rispetto di tutto quanto disposto dal D.M. 19/08/1996, ai sensi del D.P.R. n° 37/98, si concede la deroga di che trattasi alle seguenti condizioni:

- 1) È stata ridotta la dimensione del palcoscenico introducendo una compartimentazione antincendi REI 90 suddividendo il palcoscenico in due aree compartimentale tra loro inferiori ai 150 m²; in tale configurazione non risulta più prescritto dalla specifica normativa che la copertura della scena sia più alta della copertura del punto più alto della sala di almeno 2 metri e pertanto la situazione proposta rispetta la vigente normativa;
- 2) L'accessibilità alle varie aree della struttura e al palcoscenico da parte delle squadre di soccorso sono stati ulteriormente garantiti e protetti con interventi di compartimentazione in maniera che tali percorsi siano separati con compartimentazione dai percorsi del pubblico;
- 3) È stato comunque previsto un sistema di evacuazione dei fumi in caso di incendio dalla zona palcoscenico;
- 4) È previsto impianto di estinzione automatica di incendio ad acqua a protezione delle due aree del palcoscenico;
- 5) Per le manifestazioni teatrali sarà utilizzata la sola sala B, con la non utilizzazione dell'altra sala;
- 6) Realizzazione di due filtri a prova di fumo mantenuto in sovrappressione nei locali denominati 11 e 14 della tavola 8 / aggiornamento nov.2003, all'interno dei quali siano previste adeguate attrezzature di estinzione (estintori ed idrante).

IL DIRETTORE REGIONALE

MISTRETTA

AP/pt