



Ministero dell'Interno

DIREZIONE REGIONALE PER LA SARDEGNA
DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Alla Amministrazione comunale

Al Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco di

NUORO

Cagliari,

Prot. N°-PI Allegati

OGGETTO: Sala convegni del con sede in (Att. n°83 del DM 16.02.1982) .
Istanza di deroga al punto 2.3.2. lettera p) dell'allegato al D.M. 19.08.96 .

In riferimento all'istanza di deroga in oggetto indicata, pervenuta in data 31.12.2004.

- Visto il parere del Comando Prov.le di Sassari;
- Acquisito il parere del Comitato Tecnico Regionale di cui al verbale n°33 del 20/01/2005

fermo restando l'obbligo dell'integrale rispetto di tutto quanto disposto dal D.M. D.M. 19.08.96, ai sensi del D.P.R. n° 37/98, si concede la deroga di che trattasi alle seguenti condizioni:

- installazione di un impianto di evacuazione fumi da realizzarsi in conformità alla norma UNI9494;
- installazione di un impianto di rivelazione automatica di incendio da realizzarsi in conformità alla norma UNI 9795.

Fatto salvo naturalmente l'obbligo della adozione dei provvedimenti e delle misure preventive e protettive in relazione alle valutazioni e condizioni di rischio antincendio nelle installazioni in esame, e quanto eventualmente potrà richiedere il Comando Provinciale VVF competente per territorio in relazione alla sicurezza antincendi.

IL DIRETTORE REGIONALE

MISTRETTA

AZ/pt