



Ministero dell'Interno

DIREZIONE REGIONALE PER LA SARDEGNA
DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Alla
08100 NUORO

Al Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco di
NUORO

Cagliari,

Prot. N°-PI Allegati

OGGETTO: Sala auditorium presso di Lanusei con sede in via
(Att. n°83 del DM 16.02.1982).
Istanza di deroga al punto 4.3.1. dell'allegato al D.M. 19.08.96.

In riferimento all'istanza di deroga in oggetto indicata, pervenuta in data 03.08.2006.

- Visto il parere del Comando Prov.le di Nuoro;
- Acquisito il parere del Comitato Tecnico Regionale di cui al verbale n°40 del 28/09/2006

fermo restando l'obbligo dell'integrale rispetto di tutto quanto disposto dal D.M. 19.08.96, ai sensi del D.P.R. n° 37/98, si concede la deroga di che trattasi alle seguenti condizioni:

- Il bordo dei gradini delle scale di smistamento lungo i gradoni che suddividono i 4 settori, venga segnalato con vernice fosforescente;
- Venga assicurato comunque la installazione di naspi, eventualmente affiancati agli idranti Uni 45 previsti dal progettista, in quanto i medesimi, vengono ritenuti insostituibili in presenza di un principio di incendio per la loro maneggevolezza e praticità d'uso ;
- Realizzazione di un impianto di rilevazione incendi.

IL DIRETTORE REGIONALE
MISTRETTA

AZ/pt