



# Ministero dell'Interno

DIREZIONE REGIONALE PER LA SARDEGNA  
DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Al Comune di

Al Comando Provinciale  
dei Vigili del Fuoco di

NUORO

Cagliari, - 4 LUG. 2006 .....

Prot. N° 4865 .....-PI Allegati

**OGGETTO:** Adeguamento al D.M. 19.8.1996 di una struttura polivalente all'interno del sito in (Att. n°83 del D.M. 16.2.1982).  
Istanza di deroga ai punti 2.1.3 e 4.3.2 dell'allegato al D.M. 19.8.1996 .

In riferimento all'istanza di deroga in oggetto indicata, pervenuta in data 8.6.2006 ,

- Visto il parere del Comando Prov.le di Nuoro,
- Acquisito il parere del Comitato Tecnico Regionale di cui al verbale n°39 del 15.6.2006 ,

fermo restando l'obbligo dell'integrale rispetto di tutto quanto disposto dal D.M. 19.8.1996, ai sensi del D.P.R. n° 37/98, si concede la deroga di che trattasi alle seguenti ulteriori condizioni:

1. durante la permanenza del pubblico non venga consentito, la sosta da parte di qualsiasi mezzo che non sia di soccorso lungo l'unica strada di accesso;
2. sia implementata l'affidabilità dell'impianto antincendio a giudizio del Comando Provinciale.

IL DIRETTORE REGIONALE

MISTRETTA

AZ/.....