



Ministero dell'Interno

DIREZIONE REGIONALE PER LA SARDEGNA
DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Al Comune di _____

Al Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco di

CAGLIARI

Cagliari,

Prot. N°-PI Allegati

OGGETTO: Ex teatro sito in (Att. n°83 del D.M. 16.02.1982) .
Istanza di deroga ai punti 4.3.2. e 4.3.3 dell'allegato al D.M. 19.08.96 .

In riferimento all'istanza di deroga in oggetto indicata, pervenuta in data 21.08.2006.

- Visto il parere del Comando Prov.le di Cagliari;
- Acquisito il parere del Comitato Tecnico Regionale di cui al verbale n°40 del 28/09/2006

fermo restando l'obbligo dell'integrale rispetto di tutto quanto disposto dal D.M. 19.08.96, ai sensi del D.P.R. n° 37/98, si concede la deroga di che trattasi alle seguenti condizioni:

- Non venga alterata la situazione attuale, mediante la realizzazione di copertura della sala, in quanto tale circostanza è stata ritenuta un valido elemento di compensazione del maggior rischio in caso di incendio.
- I locali adiacenti alle uscite oggetto di deroga in planimetria indicati come non accessibili al pubblico siano tenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale.

IL DIRETTORE REGIONALE

MISTRETTA

AZ/pt