



Ministero dell'Interno

DIREZIONE REGIONALE PER LA SARDEGNA
DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Al Comune di _____

Al Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco di

CAGLIARI

Cagliari,

Prot. N°-PI Allegati

OGGETTO: Realizzazione di un bar-ristorante all'interno del teatro
(Att. n°83 del D.M. 16.02.1982) .
Istanza di deroga al punto 2.2.4 dell'allegato al D.M. 19.08.96 .

In riferimento all'istanza di deroga in oggetto indicata, pervenuta in data 12.08.2006.

- Visto il parere del Comando Prov.le di Cagliari;
- Acquisito il parere del Comitato Tecnico Regionale di cui al verbale n°40 del 28/09/2006

fermo restando l'obbligo dell'integrale rispetto di tutto quanto disposto dal D.M. 19.08.96, ai sensi del D.P.R. n° 37/98, si concede la deroga di che trattasi alle seguenti condizioni:

- L'utilizzo del bar-ristorante al pubblico esterno non sia consentito contemporaneamente all'attività teatrale aperta al pubblico;
- L'impianto rivelazione incendi sia esteso anche al ba ed alla cucina (tale misura, non espressamente prevista dal progetto allegato all'istanza di deroga, è comunque prevista nel progetto globale dell'intera attività).

Fatto salvo naturalmente l'obbligo della adozione dei provvedimenti e delle misure preventive e protettive in relazione alle valutazioni e condizioni di rischio antincendio nelle installazioni in esame, e quanto eventualmente potrà richiedere il Comando Provinciale VVF competente per territorio in relazione alla sicurezza antincendi.

IL DIRETTORE REGIONALE
MISTRETTA

AM/pt